



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Огарева, д.15, Волгоград, 400074 Телефон: (8442) 94-58-58 Факс: (8442) 94-14-14
E-mail office@nvol.gosnadzor.ru ОКПО 02844067, ОГРН 1023403462488 ИНН/КПП 3444046034/344501001

г. Волгоград

(место составления акта)

«20» марта 2015 г.

(дата составления акта)

14 час 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 40/15-ОЭ

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №300
Дзержинского района г.Волгограда

По адресу:

г. Волгоград, ул. Тургенева, 7а

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения от 26.02.2015г. № 874 рп заместителя руководителя Нижне-Волжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Афанасьевой
Н.Н.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется); должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №300 Дзержинского района г.Волгограда

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” _____ 20 15 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____

5/15

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №300 Дзержинского района г. Волгограда Уварова О.В.
16.03.2015г. в 14ч. 00 мин., ранее ознакомлена с копией распоряжения 02.03.2015 г

Уварова О.В. 16.03.2015

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившие проверку:

Д.Б. Емельянова – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

И.В. Мещерякова – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №300 Дзержинского района г. Волгограда Уварова О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №300 Дзержинского района г. Волгограда провело энергетическое обследование (энергоаудит), по результатам проведенного энергетического обследования составлен энергетический паспорт №ГЭ-0326/0194/Б-151113/0005 Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» СРО НП СО «Гильдия энергоаудиторов».

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №300 Дзержинского района г. Волгограда утверждена руководителем в 2014г.

Ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности назначена заведующая хозяйством Потапова Т.Г., приказ от 12.01.2015г. №2/3.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно:

– выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

№ 55
Государственный инспектор
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Емельянов
Подпись

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

Ростехнадзор
Детский сад комбинированного вида
№ 300
г. Волгоград
Уварова
Подпись

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

№ 70
Государственный инспектор
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
И.В. Мещерякова
Подпись

И.В. Мещерякова

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора

№ 55
Государственный инспектор
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Емельянов
Подпись

Д.Б. Емельянова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на 3 листах со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №300 Дзержинского района г.Волгограда Уварова О.В.

Ростехнадзор
Детский сад комбинированного вида
№ 300
г. Волгоград
Уварова
Подпись

20.03.15

(подпись, дата)